



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

ONS-HK.903.208.2025
Ryki, 2025-11-21

**Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Towarowa 2D
08-530 Dęblin**

Dotyczy: obecność bakterii gr coli w jednej z prób wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dęblin ujęcie Jagiellońska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, iż w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, dnia 18.11.2025 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska, zostały pobrane próby wody z punktów:

- Dęblin, ul. Jagiellońska 23, Stacja Uzdatniania Wody,
- Dęblin, Osiedle Stawy, blok nr 16- piwnica,
- Dęblin, ul. Kowalskiego, blok nr 10- piwnica,
- Dęblin, ul. Bankowa, blok nr 21 B- piwnica.

W jednym z badanych punktów tj. Dęblin, Osiedle Stawy 16, Blok mieszkalny- piwnica, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 1 jtk/100 ml (sprawozdanie cząstkowe 1 z badań nr DL-OBF.9052.2.1361.2025).

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach poleca podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań naprawczych zapobiegających pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Po przeprowadzeniu odpowiednich działań, należy wykonać badania jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych przekładając stosowne sprawozdania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rykach.

Z wyrazami szacunku

Grażyna Rybak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

Egz. Nr 1. Adresat; a/a

Sporządził: A.K.; Sekcja Higieny Komunalnej



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rykach
ul. Stanisława Poniatowskiego 2 | 08-500 Ryki
+48 818651637
adres e-mail psse.ryki@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-51361-34589-UAFWS-24