

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę i montaż klimatyzacji w budynkach Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, informuje, że w prowadzonym postępowaniu na „Dostawę i montaż klimatyzacji w budynkach Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie” wpłynęły pytania z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

1. Treść pytania:

Proszę o zmianę wymagania „zapewnić stałą temperaturę w danym pomieszczeniu 20 st. C”.

Urządzenia typu Split nie są urządzeniami do utrzymania temperatury w sposób precyzyjny, różnice spowodowane pomiarami na różnych wysokościach i miejscach mogą wynosić około ± 3 st. C pomijając strugę powietrza nawiewanego.

Wyjaśnienia:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt 7 ppkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), który otrzymuje brzmienie:

„2) Urządzenia muszą posiadać indywidualną regulację temperatury w pomieszczeniu wyznaczonym do montażu i zapewniać temperaturę w danym pomieszczeniu 20 st. C plus/minus 3 st. C”.

2. Treść pytania:

Proszę o usunięcie wymagania utrzymania 40-50% wilgotności w pomieszczeniach.

Urządzenia typu Split nie są urządzeniami do utrzymania wilgotności w sposób precyzyjny tylko jest to wilgotność wynikowa z procesu chłodzenia lub grzania bez możliwości regulacji. Do utrzymania temperatury i wilgotności należy zastosować szafy do klimatyzacji precyzyjnej z funkcją chłodzenia, grzania, osuszania i nawilżania.

Wyjaśnienia:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt 7 ppkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), który otrzymuje brzmienie:

„2) Urządzenia muszą posiadać indywidualną regulację temperatury w pomieszczeniu wyznaczonym do montażu i zapewniać temperaturę w danym pomieszczeniu 20 st. C plus/minus 3 st. C”.

3. Treść pytania:

Proszę o usunięcie wymaganego parametru „nawiew do 10 m” – producenci nie podaną tej wartości.

Wyjaśnienia:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt 7 ppkt 7) Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), poprzez usunięcie w całości ppkt 7).

4. Treść pytania:

Proszę o usunięcie wymaganego parametru „szybkie rozpoczęcie pracy do 60 s” – producenci nie podaną tej wartości.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu pkt 7 ppkt 5) Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), ale dokonuje zmiany jego zapisu i otrzymuje on nowe brzmienie:

„5) szybkie rozpoczęcie pracy do 90 s.”.

5. Treść pytania:

Proszę o zmianę zapisu na - dostarczone urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu 7 ppkt 6) Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

6. Treść pytania:

Po wnikliwej analizie uważamy, że na polskim rynku nie są dostępne klimatyzatory typu Split które zapełniają wszystkie podane wymagania tj:

- stała temperatura 20 st. C,
- utrzymanie wilgotności 40-50 %,
- ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej 20/40 dB,
- filtr PM 2,5,
- rozpoczęcie pracy do 60 s,
- oczekiwany dwustronny system odprowadzenia skroplin,
- nawiew do 10 m,
- różnica poziomów do 10 m,

W związku z powyższym proszę o podanie minimum 3 producentów oraz typu którzy spełniają w/w wymagania z możliwością zastosowania zamienników lub zmianę wymaganych parametrów w celu doboru urządzeń dostępnych.

Wyjaśnienia:

Zamawiający dokonał zmiany parametrów klimatyzatorów opisanych w pkt 7 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Powyższe zmiany stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące przy składaniu ofert.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Wojdat